



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«03» марта 2023 г.  
учётный № 66230061000205246668

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Свердловской области  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,  
8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
ГО Верхотурский Новолялинского ГО  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
г. Верхотурье, ул. Совхозная, 15; г. Новая Ляля, ул. Ленина, 2  
тел. 8(34388)2-11-92, E-mail: tond-verhoture@mail.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## **Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований**

от «03» марта 2023 г. № 22

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17" (ИНН 6640002751, ОГРН 1026602073057)

---

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении  
Федерального государственного пожарного надзора

---

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

---

28.02.2023 года в ходе профилактического визита на объекте надзора, расположенном по адресу: Свердловская область, п. Привокзальный, ул. Советская, 31, были выявленные следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок, ведомости смонтированного оборудования, акты о приемке технических средств в эксплуатацию), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479;
2. На объекте защиты складское помещение, а также помещение котельной и овощехранилище не защищены автоматическими установками пожарной сигнализации, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п.3, п.4; п.38 таблицы 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

---

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479;

2) п. 4.3, п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

---

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е**  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
предлагаю:

1) Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 17" (ИНН 6640002751, ОГРН 1026602073057) в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранить указанные нарушения требований закона

**О принятых мерах предлагаю проинформировать орган государственного контроля (надзора), объявивший предостережение в срок до 02.05.2023 по средствам электронной почты [tond-verhoture@mail.ru](mailto:tond-verhoture@mail.ru)**

Так же сообщаем Вам, что в соответствии с п. 10 приложения к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290) в целях определения категории риска для каждого объекта защиты из группы объектов защиты, отнесенных к определенной категории риска, либо для принятия решения об изменении ранее присвоенной объекту защиты категории риска определяется индекс индивидуализации подконтрольного лица.

Индекс индивидуализации подконтрольного лица представляет собой показатель, получаемый в результате обработки данных об индивидуальных социально-экономических характеристиках объекта защиты - индикаторов риска причинения вреда (ущерба), оказывающих влияние на уровень обеспечения его пожарной безопасности, а также критериев добросовестности подконтрольного лица, характеризующих вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности (п. 12 приложения к Положению).

При этом одним из таких критериев добросовестности является:

«Непредставление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности».

---

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемому лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290)

---

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6\*. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу [mchs.gov.ru](http://mchs.gov.ru)

---

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований).

Начальник ОНД и ПР ГО Верхотурский  
Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области  
майор внутренней службы  
Удинцев П.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора),  
органа муниципального контроля, иного должностного лица,  
принявшего решение о проведении контрольной закупки)



Проект решения подготовил инспектор ОНД и ПР ГО Верхотурский Новолялинского ГО УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенант внутренней службы Корепанов Егор  
Андреевич, 8 (904) 981 09 71

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно  
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))