

Зарегистрирована

ОНД и ПР ГО Верхотурский,

Новолялинского ГО УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

« 18 » 11 2020г.

Регистрационный № 10650029-ТО-5169



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Настоящая декларация составлена в отношении: Ф 1.1.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17» структурное подразделение «Светлячок» Свердловской области Верхотурского района

Собственник объекта защиты- муниципальное учреждение

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:	<u>1026602073057</u>
Идентификационный номер налогоплательщика:	<u>6640002751</u>
Место нахождения объекта защиты:	<u>Россия, 624390, Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, ул. Советская, 31</u>
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты	<u>Россия, 624391 Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, ул. Садовая, 13</u> <u>8(34389)2-85-48</u> <u>Электронная почта corableva.mila@mail.ru</u>
Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)	<u>1961 год</u> <u>Реконструкция и капитальный ремонт не проводились</u>

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	5
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1.
1.4	Высота здания	2,75
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	350,3
1.7	Объем здания	1064
1.8	Количество этажей	1
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	--
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Первичные средства пожаротушения – огнетушители Система экстренного оповещения работников, Рокот-2. Автоматическая установка пожарная сигнализация. Естественный открытый пожарный водоем – 800 м. Нецентрализованный источник водоснабжения (колодез) – 2 шт.
2.	<p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	
3.	<p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</p> <p><u>Объект не застрахован, арендные отношения отсутствуют, противопожарные разрывы между зданиями соответствуют</u></p> <p>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

В связи с отсутствием арендных отношений и соблюдением противопожарных расстояний возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей(частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3-4.13, Таблицы 1 СП 4.13130.2013	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 6.6.1, 6.7.10-6.7.14., таблица 6.12 СП 4.13130 2013 СП 4.13130.2013	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1-7.3, 7.5, СП 4.13130.2013	выполняется

4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1–13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4–13.14.13, 13.15.2–13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; – пункты 3.3–3.5, 4.1–4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3–5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009;	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«пункты 2–4, 6–14, 21–24, 30–40, 42, 43, 48–50, 55, 57–59, 61–66, 70, 71, 74–77, 96–105, 460–462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32–4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1–4.3.16, 4.4.1–4.4.21, 4.5.1–4.5.4, приложения А, Г Пункты 5.2, 3, 6, 7, 10, 6.7, 11, 6.7, 14, таблица 6.12 СП 2.13130.2013	выполняется

Настоящая декларация разработана

Корсаева Людмила Анатольевна

(Фамилия, имя, отчество)



Корсаева

2020 г.

Корсаева

(Подпись)

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
Мирза листа (ов)
Мирза Д.А. Короблёва

