

Зарегистрирована

ОНД и ПР ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО УИД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

« 48 » 11 2020г.

Регистрационный № 1065 0029 - то - 5171

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

Настоящая декларация составлена в отношении: Ф 1.1.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17» структурное подразделение «Лесная сказка» Свердловской области Верхотурского района

Собственник объекта защиты- муниципальное учреждение

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица и/ли фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:	<u>1026602073057</u>
Идентификационный номер налогоплательщика:	<u>6640002751</u>
Место нахождения объекта защиты:	<u>Россия, 624380, Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, ул. Чапаева, 20</u>
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты	<u>Россия, 624391 Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, ул. Садовая, 13</u> <u>8(34389)2-85-48</u> <u>Электронная почта corableva.mila@mail.ru</u>
Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)	<u>1986 год</u> <u>Реконструкция и капитальный ремонт не проводились</u>

(Для ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	2
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1.
1.4	Высота здания	7,18
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1089,5
1.7	Объем здания	4935
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	--
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Первичные средства пожаротушения – огнетушители Система экстренного оповещения работников, Рокот-2, Автоматическая установка пожарной сигнализации Естественный открытый пожарный водоем – 800 м.
2.	<p style="text-align: center;">Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</p> <p><small>(Заполняется, если проведен расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</small></p> <p>Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	
3.	<p style="text-align: center;">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</p> <p><u>Объект не застрахован, арендные отношения отсутствуют, противопожарные разрывы между зданиями соответствуют</u></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

В связи с отсутствием арендных отношений и соблюдением противопожарных расстояний возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей(частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3-4.13, Таблицы 1 СП 4.13130.2013	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункты 6.6.1, 6.7.10-6.7.14., таблица 6.12 СП 4.13130.2013	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1-7.3, 7.5, СП 4.13130.2013	выполняется

4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний наружный противопожарные водопроводы	Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1–13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4–13.14.13, 13.15.2–13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; – пункты 3.3–3.5, 4.1–4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3–5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009.	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«пункты 2–4, 6–14, 21–24, 30–40, 42, 43, 48–50, 55, 57–59, 61–66, 70, 71, 74–77, 96–105, 460–462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32–4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1–4.3.16, 4.4.1–4.4.21, 4.5.1–4.5.4, приложения А, Г Пункты 5.2, 3, 6, 7, 10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2013	выполняется

Настоящая декларация разработана

Коробцова Людмила Анатольевна

(Фамилия, имя, отчество)



Коробцова

2020 г.

Кот

(Подпись)

Принято, проанализировано
и сформулированы
рекомендации

И.А. Коробкина
И.А. Коробкина (об)

